

Alternatives aux HFC : récapitulatif des usages autorisés

Application	Type de bâtiment	Fluides inflammables (A2L, A2, A3) *	Ammoniac	CO2
Froid domestique (réfrigérateur, congélateur)	Tous	Autorisés	Autorisé	Autorisé
Froid commercial : groupes logés	Tous	Autorisés	Autorisé	Autorisé
Froid commercial : système centralisé	Tous	Autorisés	Autorisé	Autorisé
Climatisation : splits et multi-splits	Bâtiments d'habitation	Autorisés	Autorisé	Autorisé
	Immeubles de grande hauteur (IGH)	Interdits (révision du texte en cours*)	Autorisé	Autorisé
	Établissements recevant des travailleurs (ERT)	Autorisés	Autorisé	Autorisé
	Établissements recevant du public (ERP) de catégorie 5	Autorisés	Autorisé	Autorisé
	Grands établissements recevant du public (ERP), de catégorie 1 à 4	Interdits (révision du texte en cours*)	Autorisé	Autorisé
Pompes à chaleur résidentielles	Bâtiments d'habitation	Autorisés	Autorisé	Autorisé
	Immeubles de grande hauteur (IGH)	Interdits (révision du texte en cours*)	Autorisé	Autorisé
	Établissements recevant des travailleurs (ERT)	Autorisés	Autorisé	Autorisé
	Établissements recevant du public (ERP) de catégorie 5	Autorisés	Autorisé	Autorisé
	Grands établissements recevant du public (ERP), de catégorie 1 à 4	Interdits (révision du texte en cours*)	Autorisé	Autorisé
Chillers centrifuges ou volumétriques	Bâtiments d'habitation	Autorisés	Autorisé	Autorisé
	Immeubles de grande hauteur (IGH)	Interdits (révision du texte en cours*)	Autorisé	Autorisé
	Établissements recevant des travailleurs (ERT)	Autorisés	Autorisé	Autorisé
	Établissements recevant du public (ERP) de catégorie 5	Autorisés	Autorisé	Autorisé
	Grands établissements recevant du public (ERP), de catégorie 1 à 4	Interdits (révision du texte en cours*)	Autorisé	Autorisé
Froid industriel : système à détente directe	Tous	Autorisés	Autorisé	Autorisé
Froid industriel : système à évaporateur noyé	Tous	Autorisés	Autorisé	Autorisé
Transport : système poulie courroie	Non applicable	Autorisés	Autorisé	Autorisé
Transport : système autonome	Non applicable	Autorisés	Autorisé	Autorisé
Climatisation automobile	Non applicable	Autorisés	Autorisé	Autorisé

Définition des catégories d'établissements recevant du public (ERP) : <https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32351>

De manière générale, les ERP dont l'effectif admissible est inférieur à 300 personnes relèvent de la catégorie 5, sauf seuil d'assujettissement spécifique au type d'ERP.

* Freezeurope : Dont les R1234yf, R32, Duracool et GreenFreeze